

ज्ञापांक: 390/फा0सं0
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, बेगूसराय।
दिनांक: 13/10/2021

सेवा में,

संत जोसेफ पब्लिक स्कूल
श्री ए. वी. झा (कालीनगर बेगूसराय)

विषय:- अग्निशमन यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन/सलाह पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि आपके यहाँ लगे अग्निशमन यंत्र का जाँच किया गया।
जांचोपरांत सभी अग्निशमन यंत्र क्रियाशील अवस्था में पाया गया जो निम्न प्रकार है।

Water CO₂ Type F/Exit...~~...~~

ABC Type F/Exit... 5 क.ग. 5 अदद

Foam Type F/Exit...~~...~~

CO₂ Type F/Exitnguisher... 4.5 क.ग. 1 अदद

DCP Type Extinguisher... 10 क.ग. - 1 अदद

अग्निशमन यंत्रों की संधारण विधि से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है

01. IS-2190-1992 के अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रखवाव करेंगे।
02. N.B.C. के पार्ट IV अग्नि सुरक्षा के गाइड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
03. सही मानक के बिजली की वायरिंग एवं MCB का व्यवहार करेंगे।
04. पानी, बालू की बाल्टी, कम्बल रखना सुनिश्चित करेंगे।
05. वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे।
06. रख रखवाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की जवाबदेही आपकी होगी।
07. सरकारी नियमों का पालन करते हुए दिनांक: 13/10/2021 से दिनांक: 12/10/2022 तक के लिए प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

13/10/21
अग्निशमन पदाधिकारी
बेगूसराय